

# 小川町家庭用小型合併浄化槽設置工事写真撮影要領

## 【補助対象浄化槽を設置する場合】※必須

※撮影には、工事用看板を使用し撮影内容、検出した数値がわかるようにすること。

※ヘルメット等の保護具を必ず着用すること。

工種	項目	内容および撮影のポイント
1 着工前	工事着工前	設置場所をスプレーもしくは、石灰等でマキーキングし、浄化槽設備士が標識看板を持った状態を撮影
2 掘削状況検測	掘削状況(検測)	スケール等により写真で深さ、幅、長さが分かるように撮影
3 砕石基礎工	栗石敷きならし状況	栗石が床全体に敷き詰められた状態を撮影
4 "	砕石転圧状況(目地詰め)	目地詰めのための砕石を転圧している状況を撮影
5 "	栗石・砕石 転圧後検測	スケール等をあて、厚さ 100mm以上あることが分かるように撮影
6 基礎コンクリート工	捨てコンクリート 打設状況	捨てコンクリートが床全体に打設された状況を撮影
7 "	捨てコンクリート 厚検測	スケール等をあて、厚さ 50mm以上あることが分かるように撮影
8 "	型枠設置 および配筋状況	鉄筋 D10以上 間隔200mm以内 スペーサーブロック等配置 * 浮上防止金具設置状況(必要に応じて)
9 "	底板コンクリート 打設状況	型枠内に底板コンクリートが打設された全体を撮影
10 "	底板コンクリート 厚検測	型枠撤去後、スケール等をあて、たて*よこの寸法および、厚さ100mm以上あることが分かるように撮影
11 据え付け工	浄化槽本体	浄化槽本体全体及び本体型式が判別できるように撮影
12 "	吊り込み設置状況	浄化槽本体がまさに設置されていることが分かる作業状況を撮影
13 "	水平確認	水準器等により、たて、よこ方向において、本体が水平に設置されている状況が分かる写真
14 "	浮上防止金具取付	* 浮上防止金具設置状況(必要に応じて)
15 "	水張り工	浄化槽本体への水張り状況を撮影
16 埋戻し工	砂埋め戻し 水締め状況	埋戻し用土砂、突き棒、ホース等を含め撮影
17 "	転圧状況	転圧機械等を含め撮影
18 配管工	配管状況	上流側から順にすべての配管状況を撮影(埋め戻し前および完成後)
19 "	配管状況	本体への流入配管、本体からの流出配管およびフロア配管を撮影
20 "	配管状況	本体から放流先までの配管状況を撮影(埋め戻し前および完成後)
21 上部コンクリート工	スラブ基礎砕石転圧状況	転圧機械等を含め撮影
22 "	スラブ型枠設置 および配筋状況	鉄筋もしくはコンクリートメッシュ(荷重に応じて) スペーサーブロック等配置 開口部補強配筋状況
23 "	スラブコンクリート 打設状況	型枠内にコンクリートが打設された全体を撮影
24 "	スラブコンクリート 厚検測	型枠撤去後、スケール等をあて、たて*よこの寸法および、厚さ100mm以上あることが分かるように撮影
25 嵩上げ工	マンホール嵩上げ高 検測	スケール等をあて、嵩上げ高 300mm以内であることが分かるように撮影 *マンホールぶたをあげ、かさ上げがない場合も撮影
26 フロア設置工	ブロー設置状況	コンクリートブロック等の上などの平滑で安定した場所に設置されていることがわかるように撮影 *アース接続も含む
27 完成	工事完成	設置場所の全景(完成)
28 "	ポンプ槽撮影	ポンプが2台設置されている状況(ポンプアップの場合)

\*配管費補助をうける場合は、18から20までの写真が必須

\*プレキャストコンクリートを利用する場合は仕様書を補助金交付申請書と共に提出。

プレキャストコンクリートの厚さ100以上、配筋D10-200。基礎底板コンクリートは浄化槽外形の寸法以上。

\*配管工については、下水道条例及び施行規則に準ずるものとする。

**【処分費補助を受ける場合】・マニフェスト処分とする ※必須**

	工種	項目	内容
1	着工前	工事着工前	既設槽の設置状況
2	既設槽清掃・消毒	清掃状況	作業状況
3	〃	消毒状況	作業状況
4	撤去工	撤去状況	作業状況
5	〃	撤去物積載状況	作業現場においてダンプ、トラックに積んだ状態(廃プラ、Co殻等)
7	処分工	処分場搬入	処分場が分かる写真(処分場の看板と搬入車両を撮影)
8	〃	処分場内排出状況	積載物を降している状況
9	完成	工事完成	既設槽があった場所の全景

\*\*\* 提出書類等 \*\*\*

- ①建設系廃棄物マニフェスト D票およびE票の写し  
 個人での搬入による建設系廃棄物マニフェストの発行はできないため、  
 排出事業者欄は請負工事業者名を適用し、事業場(作業所)欄は浄化槽設置場所の住所  
 および〇〇 〇〇邸 設置工事とする。

**【実績報告時に必要な書類】**

- \* 上記の撮影要領により工事写真帳を作成し、実績報告時に下記の書類とあわせて提出してください。
- 工事写真帳(上記、撮影項目をすべてまとめる)
  - 実績報告書
  - 浄化槽法第7条に定める法定検査依頼書の写し
  - 浄化槽法維持管理一括契約書の写し  
 (保守点検業者・清掃業者との委託契約書の写し並びに浄化槽法第11条に定める法定検査依頼書の写し)
  - 工事請求書の写しおよび領収書の写し
  - 設置場所案内図
  - 完成配管図(浄化槽の配置、屋外排水設備全体(枘の配置、配管寸法、放流先)を平面により図示)
  - 小川町家庭用小型合併浄化槽施工チェックリスト

\* 標識看板様式

