

回 答 書

令和 5 年 5 月 2 日

質問者 様

プロポーザル方式業者選定委員会委員長

業務名：道路照明灯・公園園内灯LED化業務委託

上記業務に関する質疑について、下記のとおり回答致します。

質問事項	回 答
① 【提案募集要項】10 照明器具に関する事項 (2) オ デザイン灯について、アダプタを使用してLED化することを想定しているため台数情報を開示していただくことは可能でしょうか。	道路照明灯及び公園園内灯は数量を把握してないため、開示することはできません。 ※参考 「デザイン灯」の定義が不明ですが、毎年実施している「遊具点検記録」及び「公園台帳」から次のことが想定されます。 ・支柱1本に対し、灯具が2灯ついているもの（「デザイン灯」と思われるもの）が8本（16灯）存在している。その他は、支柱1本に対し、灯具が1灯ついているもの（「デザイン灯」ではないと思われるもの）である。
② 【その他】 撤去した安定器について、PCB含有の可能性が生じた場合、貴市のご指示に従い、引き渡すとの理解で宜しいでしょうか。	問題ありません。
③ 【その他】 提示金額全般に遮光板（ルーバー）を見込む必要はありますか。必要ある場合想定数量をご提示願います。	数量を把握してないため、提示金額に見込む必要はありません。 現地調査の結果、遮光板を設置する必要が生じた場合は、契約変更の対象とします。

④	<p>【提案募集要項】9 業務内容(8)ク</p> <p>事業者は、設備の修繕の実施結果および設備の維持管理状況を定期的に報告すると記載されていますが報告方法および頻度は年1回という認識で宜しいでしょうか。</p>	<p>設備の修繕については修繕実施後随時、維持管理状況については、年1回とします。</p>
⑤	<p>【提案募集要項】6 提案書の作成に関する事項(7)</p> <p>④維持管理事業期間中に町が新設したLED照明灯や、開発行為等により原因者負担により新規設置され、町に移管されるLED照明灯についても、契約終了まで維持管理を行うこととありますが、想定される新規設置する数量をご教授ください。</p>	<p>道路照明灯の新設については、10年間で10基を想定しております。公園園内灯は、新設は予定しておりません。開発行為等における新設は、開発行為の件数及び規模によるため数量の限定はできません。新設があった場合は、その都度、協議します。</p>
⑥	<p>【その他】</p> <p>夜間作業が必要な箇所はありますか。</p> <p>夜間作業が必要な場合は提案金額に見込むべき灯数をお示ください。</p>	<p>夜間作業は想定しておりませんが、現地調査の結果、必要が生じた場合は、契約変更の対象とします。</p>
⑦	<p>【提案募集要項】</p> <p>1 業務の概要 (6) 業務実施上の条件</p> <p>ウ 町と事業者の責任分担</p> <p>②予想されるリスクと責任分担</p> <p>表：予想されるリスクと責任分担</p> <p>維持管理関係についてですが、不可抗力（天変地異、雷等）による設備の故障は町の負担での修繕という認識で宜しいでしょうか。</p>	<p>町の負担と考えております。</p>
⑧	<p>【その他】</p> <p>前払金の有無についてご教授ください。</p>	<p>設備改修工事費を対象に、前払金を支出することは可能です。</p>
⑨	<p>【別紙1】</p> <p>契約区分についてご教授ください。東京電力の場合 100W を超える場合 100W ごとに契約区分が設定されております。それにならって電気料金試算する認識で宜しいでしょうか。</p> <p>記載内容</p> <p>①水銀灯</p> <p>ランプ種別 100W：契約区分 150W 誤 → 契約区分 200W 正</p> <p>ランプ種別 200W：契約区分 250W 誤 → 契約区分 300W 正</p> <p>ランプ種別 300W：契約区分 350W 誤 → 契約区分 400W 正</p>	<p>別紙に記載した内容は誤りです。</p> <p>正の記載いただいた内容で、問題ありません。</p>

	<p>ランプ種別 400W：契約区分 450W 誤 → 契約区分 500W 正</p> <p>②高圧ナトリウム灯</p> <p>ランプ種別 110W：契約区分 150W 誤 → 契約区分 200W 正</p> <p>ランプ種別180W：契約区分 250W 誤 → 契約区分300W 正</p>	
⑩	<p>【別紙1】</p> <p>公平性の担保として提案に使用する年間のベースラインは令和4年度の道路・公園の電気料金/月、修繕費/年を足した¥21,931,171-で宜しいでしょうか。</p>	問題ありません。
⑪	<p>【別紙1】</p> <p>水銀灯80W, 100W 高圧ナトリウム灯40W, 70W FL20W, 40W, 80Wは防犯灯タイプでの置き換えの認識で宜しいでしょうか。</p>	提案募集要項の仕様を基本とし、既存照明灯及び既存園内灯と同程度の照度を確保してください。
⑫	<p>【事業全体について】</p> <p>契約後、発注の数量や内容に変更があった場合、契約金額の変更についても事業限度額の範囲内で協議する、という認識でよろしいでしょうか。</p>	そのとおりです。
⑬	<p>【様式7号 使用機器提案書について】</p> <p>募集要項10照明器具に関する事項に記載された仕様に合致しているエビデンスを示すため使用機器の図面、成績書等の提出は必須とし、その場合、図面、成績書等は規定枚数に含まれないという認識でよろしいでしょうか。</p>	そのとおりです。
⑭	<p>【提案募集要項】10 照明器具に関する事項(2)エ</p> <p>既存の道路照明灯と同等照度の確保を原則と記載ありますが、現場の状況(周辺状況等)に応じて、新規提案することを妨げない認識で宜しいでしょうか。</p>	問題ありません。